



**Merkblatt, entwickelt von der SLM GmbH für
den Usl (Unternehmer und sonstiger Inhaber)
bei Anfragen zur Probenahme und
Prüfung von Wasserentnahmestellen
auf Trinkwasserqualität oder Legionellen
(Seite 1 von 2)**

(Quellen: Trinkwasserverordnung, UBA-Empfehlungen, Hinweise des LaGeSo,
DIN EN ISO 11731-Zählung von Legionellen)

1. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber (Usl) einer Wasserversorgungsanlage haben das Trinkwasser... auf den Parameter Legionella spec. durch systemische Untersuchungen... zu untersuchen oder untersuchen zu lassen... und... haben die Untersuchungen ... durch eine Untersuchungsstelle durchführen zu lassen, die... zugelassen ist.
2. **Untersuchungen an Trinkwasser, einschließlich Probenahme dürfen gemäß § 15 Absatz 4 TrinkwV nur von dafür zugelassenen Untersuchungsstellen (Prüflaboratorien) durchgeführt werden**
3. Der **Unternehmer** und der sonstige Inhaber (Usl) **kann** sich auf zivilrechtlicher Basis vertreten lassen und eine Hausverwaltung oder einen anderen **Dienstleister...beauftragen, der zwischen ihm und der Untersuchungsstelle agiert.**
4. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber (Usl) einer Wasserversorgungsanlage ... haben ... folgende Unterlagen **vorzulegen**: - **technische Pläne** einer bestehenden...Wasserversorgungsanlage...
5. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber (Usl) einer Wasserversorgungsanlage haben sicherzustellen, dass... **geeignete Probenahmestellen** vorhanden sind
6. Die **Festlegung** der Probenahmestellen ist **durch** hygienisch- technisch **kompetentes Personal** (z.B. technische Inspektionsstellen, Fachplaner oder Installationsbetriebe) mit nachgewiesener Qualifikation zu treffen



**Merkblatt, entwickelt von der SLM GmbH für
den Usl (Unternehmer und sonstiger Inhaber)
bei Anfragen zur Probenahme und
Prüfung von Wasserentnahmestellen
auf Trinkwasserqualität oder Legionellen
(Seite 2 von 2)**

7. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber (Usl) einer Wasserversorgungsanlage sowie der sonstige Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ...die bezeichneten ...Räume hat, sind **verpflichtet**,
 - die **die Überwachung durchführenden Personen** bei der Erfüllung ihrer Aufgaben **zu unterstützen**, insbesondere ihnen...die Räume zu bezeichnen, den Zugang zu ermöglichen, die Behältnisse zu öffnen und die Entnahme von Proben zu ermöglichen,
 - die verlangten **Auskünfte zu erteilen**
8. DIN EN ISO 11731, Zählung von **Legionellen**: „Die beimpften Platten ...werden für **7 d bis 10 d bebrütet.**“
Anmerkung SLM GmbH: **Vor dieser Zeitspanne**, gerechnet vom Tag der Probenahme (Tag 0) ist die **Erstellung von Befunden** durch das Prüflaboratorium **nicht möglich**.
9. Jeder Usl (Unternehmer und der sonstige Inhaber) [muss] dem Gesundheitsamt **unverzüglich anzeigen, wenn** der technische Maßnahmenwert von **100 KBE/ 100 ml für Legionella spec.** in einer Untersuchung einer Trinkwasser-Installation **überschritten** wurde.
10. Wird dem Unternehmer und dem sonstigen Inhaber (Usl) einer Wasserversorgungsanlage bekannt, dass der...technische Maßnahmenwert von 100 KbE/ 100 ml Wasser für Legionella spec. überschritten wird, hat er unverzüglich
 1. Untersuchungen zur **Aufklärung der Ursachen** durchzuführen oder durchführen zu lassen...
 2. Eine **Gefährdungsanalyse** zu erstellen oder erstellen zu lassen
 3. Die **Maßnahmen** durchzuführen oder **durchführen** zu lassen, die nach den allgemeinen Regeln der Technik zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher erforderlich sind...
Der Unternehmer und der sonstige Inhaber (Usl) teilen dem Gesundheitsamt unverzüglich die von ihnen ergriffenen Maßnahmen mit.

Anmerkung: Das Prüflaboratorium SLM GmbH erstellt keine Gefährdungsanalysen und führt keine Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher durch.